

闻喜县住房和城乡建设管理局文件

闻住建字〔2022〕41号

签发人：张洪斌

关于对闻喜县第十七届人民代表大会 第二次会议第1049号代表建议的答复

贾戊寅代表：

您提出的关于提高集中供暖效果的建议收悉，现将具体办理过程及办理结果答复如下：

一、强化监督检查，提升管理水平。我们一定按照县集中供暖领导小组安排，提高政治站位，把群众冷暖放在心上。在供暖季安排专人带领供热公司技术人员不定期对热源首站、换热站和用户室内出水、回水温度进行全程检测，确保供暖温度正常。

二、积极投入资金，安装远程监控设施。根据集中供热发展规划要求，在热源充足的情况下发展用户。县祥和热力有限公司和华龙供热有限公司已投入资金，加强人员培训，在总控室及换热站安装了远程监控控制系统，随时监测各区域的温度数据，发

现温度过低、过高不正常情况立即进行调试，确保用户室内温度正常。

三、加强后期资金投入，建设应急热源。我们将在今年工作中，采取措施，认真加以整改，确保居民温暖过冬。1、在建龙供热首站新建一座烧结收热系统，有效解决热源不足的难题。2、新建一座余热锅炉蒸气收集系统，利用发电系统剩余的蒸气，增加热源收集，彻底改变余热收集不充分、热量不足的问题。3、发挥晋丰煤化工升级改造的作用，充分收集、利用工业余热，补充热源、提高热量。4、强化监管，安排专人每天对供热管道出、回水温度进行实时监测，保障出水温度不低于65度、回水温度不低于45度。通过以上措施，切实解决用户反映的室内温度过低问题，切实将这一民生工程做实、做细、做好。

感谢您对我们工作热情关心和支持。



报送：县人民政府办公室，县人大常委会人事代表工作委员会，城环工委。

承办单位负责人（签名）：

张洪斌章

联系电话：8801881

手机：18635919877

办理方式：面见代表☐

召开座谈会☐